

2021年10月27日

各位

株式会社 オーシカ
代表取締役 堀口 和秀

関連会社 オーシカケミテック株式会社(名古屋工場)における火災事故について(第三報)

2021年10月14日16時00分頃、接着剤などの製造を行う関連会社 オーシカケミテック株式会社(名古屋工場)において火災事故が発生しました。近隣住民の皆様ならびに関係者の皆様には、多大なるご迷惑・ご心配をお掛けし、深くお詫び申し上げます。

本日、9:00現在で判明している内容は下記の通りです。

記

	内 容
発生日時	2021年10月14日(木) 16:00頃
発生場所	関連会社 オーシカケミテック株式会社 名古屋工場 エマルジョン系樹脂を製造する重合棟 (愛知県半田市市の崎町2-6)
人的被害	負傷者 社員1名
物的被害	重合棟の一部が損傷しましたが、他の施設への大きな延焼はありません。
環境への影響	一時的な火災でしたが、特に環境への影響はありませんでした。
近隣への影響	近隣の方々に確認しましたが、現段階では影響はありませんでした。
原因と対策	原因は、引火性のあるガスが充満した所に照明機器が元となって着火し火災事故が発生しました。公設消防のご指示のもと、関係当局のご指導を仰ぎつつ適切な対策を検討中です。
生産への影響	公設消防のご指導のもと、当該設備での製造を停止しており、復旧時期につきましては未定であります。 現在、他工場及び協力会社と協業して製品の供給体制を整えております。供給に支障が出てくる製品につきましては、改めて、担当の支店・営業所・営業グループよりご連絡させていただきます。

以上