

2021年11月15日

各位

株式会社 オーシカ  
代表取締役 堀口 和秀

関連会社 オーシカケミテック株式会社(名古屋工場)における火災事故について(第四報)

2021年10月14日、接着剤などの製造を行う関連会社 オーシカケミテック株式会社(名古屋工場)において火災事故が発生しました。近隣住民の皆様ならびに関係者の皆様には、多大なるご迷惑・ご心配をお掛けし、深くお詫び申し上げます。

本日、9:00 現在で判明している内容は下記の通りです。

記

	内 容
発生日時	2021年10月14日(木) 16:20
発生場所	関連会社 オーシカケミテック株式会社 名古屋工場 エマルジョン系樹脂を製造する重合棟 (愛知県半田市州の崎町2-6)
人的被害	負傷者 社員1名(現在は自宅療養中)
物的被害	重合棟の一部が損傷しましたが、他の施設への大きな延焼はありません。
環境への影響	一時的な火災でしたが、特に環境への影響はありませんでした。
近隣への影響	近隣の方々に確認しましたが、現段階では影響はありませんでした。
原因と対策	原因は、引火性のあるガスが充満した所に照明機器が元となって着火し火災事故が発生しました。 今回の事故を受け、事故原因の究明および類似事故防止策を講じるべく設置した『事故調査委員会』におきまして第一回報告会を開催致しました。
生産への影響	関係当局の指示に従い、当該設備での製造を停止しております。 現在、他工場及び協力会社と協業して製品の供給体制を整えておりますが、一部の製品で供給に支障が出ている製品がございます。 今後、供給に支障が出てくる製品につきましては、改めて、担当の支店・営業所・営業グループよりご連絡させていただきます。

以上